

**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0525/01/2010

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Regulator strumienia CareGuard**

Zawierający / containing: POM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym do wyposażenia baterii Padwa Medico Antiseptic i innych baterii sanitarnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

NEOPERL GmbH
D-79372 Mullheim
Postfach 1262, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FERRO S.A.
32-050 Skawina
ul. Przemysłowa 7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-06-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.


The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-06-18
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 czerwca 2010

The date of issue of the certificate: 18th June 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


dr. Bożena Kroguńska

prof. T. Podsiady