

**Deklaracja zgodności**  
*Declaration of conformity*

**Nr 1598**

1. **Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro S.A**  
*Product manufacturer:* **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**
  
2. **Nazwa wyrobu budowlanego: Zawory odpowietrzające**  
*Product name: Air vent valves*
  
3. **Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego:** **29.13.12-55.50**  
*Classification*
  
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**  
*Product usage:*  
Wyposażenie grzejników w systemach ogrzewania ciepłą wodą przy ciśnieniu nominalnym do 1 MPa i temperaturze do 100 °C.  
*Equipment for radiators used in central heating installation with maximum pressure 1 MPa and temperature up to 80°C*
  
5. **Specyfikacja techniczna:**  
*Technical specification:*  
  
**PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania**  
**PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.**  
*Central heating systems. General requirements and tests*
  
6. **Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**  
*Declared product features:*  
Maks. temperatura pracy: 100°C,  
Zalecana temperatura pracy: 80°C,  
Maks. ciśnienie pracy: 1.0 MPa  
Zalecane ciśnienie pracy: 3 bar  
Dopuszczalna chwilowa temperatura pracy 125°C  
*Max. working temperature: 100°C, max. working pressure: 1.0 MPa*
  
7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**  
*Name and number of certification body and certificate number:*  
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.  
*We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.*

Skawina 17.11.2008

*(miejsce i data wystawienia)*  
*(place and date of signing)*

*(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)*  
*(authorized person's signature)*

**PREZES ZARZĄDU**  
*Aneta Raczek*  
**Aneta Raczek**