

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

Nr 1249

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro S.A.**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**
Zakład produkcyjny: **AMG JUST VALVE 317600 YUHUAN ZHEJIANG**

- 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Filtry osadnikowe.**
Product name: Sedimental filters

- 3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego: 29.24.12-30.20**
Classification

- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Product usage:
Montaż w instalacjach sieci wodociągowych i centralnego ogrzewania przy ciśnieniu do 2 MPa i temperaturze wody do 95 °C
Assembly in water supply systems and central heating systems at pressures to 2 MPa and maximum temperature 95 °C.

- 5. Specyfikacja techniczna:**
Technical specification:

Aprobata Techniczna AT-15-8029/2009 – wydana przez Instytut Techniki Budowlanej ITB Warszawa ul. Filtrowa 1

- 6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Declared product features:
Maks. temperatura pracy: 95°C, maks. ciśnienie pracy: 2.0 MPa
Max. working temperature: 95°C, max. working pressure: 2.0 MPa

- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.
We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 27.08.2009

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU
Aneta Raczek
Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)