

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity

Nr 1598

1. **Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro S.A**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**

2. **Nazwa wyrobu budowlanego: Zawory odpowietrzające**
Product name: Air vent valves

3. **Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego:** **29.13.12-55.50**
Classification

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Product usage:
Wyposażenie grzejników w systemach ogrzewania ciepłą wodą przy ciśnieniu nominalnym do 1 MPa i temperaturze do 100 °C.
Equipment for radiators used in central heating installation with maximum pressure 1 MPa and temperature up to 80°C

5. **Specyfikacja techniczna:**
Technical specification:

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
Central heating systems. General requirements and tests

6. **Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Declared product features:
Maks. temperatura pracy: 100°C,
Zalecana temperatura pracy: 80°C,
Maks. ciśnienie pracy: 1.0 MPa
Zalecane ciśnienie pracy: 3 bar
Dopuszczalna chwilowa temperatura pracy 125°C
Max. working temperature: 100°C, max. working pressure: 1.0 MPa

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.
We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 17.11.2008

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)

PREZES ZARZĄDU
Aneta Raczek
Aneta Raczek