

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

Nr 2115

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro Sp. z o.o.**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**
Zakład produkcyjny: **AMG JUST VALVE 317600 YUHUAN ZHEJIANG CHINA**
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:** **Zawory zespolone**
Product name: *Isolating units*
- 3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego:** **29.13.12 - 55**
Classification
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Product usage:
Wyposażenie grzejników w systemach ogrzewania ciepłą wodą przy ciśnieniu nominalnym do 1 MPa i temperaturze do 100 °C.
Equipment for radiators used in central heating installation with maximum pressure 1 MPa and temperature up to 100 °C
- 5. Specyfikacja techniczna:**
Technical specification:
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
Central heating systems. General requirements and tests
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulujące. Wymagania i badania.
Central heating systems. Control valves. Requirements and tests.
- 6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Declared product features:
Maks. temperatura pracy: 100°C, maks. ciśnienie pracy: 1.0 MPa
Max. working temperature: 100°C, max. working pressure: 1.0 MPa
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Hołój

Skawina 12.07.2006

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)