

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

Nr 1258

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro S.A.**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**
Zakład produkcyjny: **AMG JUST VALVE 317600 YUHUAN ZHEJIANG CHINA**
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zawory grzejnikowe regulujące i odcinające**
Product name: Control and cut-off radiator valves
- 3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego:** **29.13.12-55**
Classification
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Product usage:
Wyposażenie grzejników w systemach ogrzewania ciepłą wodą przy ciśnieniu nominalnym do 1 MPa i temperaturze do 100 °C.
Equipment for radiators used in central heating installation with maximum pressure 1 MPa and temperature up to 100°C
- 5. Specyfikacja techniczna:**
Technical specification:

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
Central heating systems. Radiator valves.
- 6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Declared product features:
Maks. temperatura pracy: 100°C, maks. ciśnienie pracy: 1.0 MPa
Max. working temperature: 100°C, max. working pressure: 1.0 MPa
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 11.06.2008

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU

Aneta Raczek
Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)