

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

Nr 1444

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro S.A.**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**
Zakład produkcyjny: **AMG Just Valve – Grupa FERRO, 317605 Yuhuan ChRL**
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Filtry osadnikowe**
Product name: Sediment filters
- 3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego: 28.29.12.0**
Classification
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Product usage:
Montaż w instalacjach sieci wodociągowych i centralnego ogrzewania przy ciśnieniu do 1 MPa i temperaturze wody do 100 °C
Assembly in water supply systems and central heating systems at pressure to 1 MPa and maximum temperature 100 °C
- 5. Specyfikacja techniczna:**
Technical specification:

PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania.
Fittings for water pipe installations and central heating armature - Requirements and tests.
- 6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Declared product features:
Maks. temperatura pracy: 100°C, maks. ciśnienie pracy: 1.0 MPa
Ciśnienie próbne wody: 1.6 MPa
Max. working temperature: 100°C, max. working pressure: 1.0 MPa
Experimental water pressure: 1.6 MPa
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nie dotyczy
Not applicable

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt. 2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

We hereby declare that the product listed at no. 2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 28.07.2014

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU

Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)