

Deklaracja zgodności

Nr 1501

1. Producent wyrobu: Ferro S.A.
32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7

2. Nazwa wyrobu: Manometry wskazówkowe

3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU: 26.51.52.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Product usage:

Montaż w instalacjach sieci wodociągowych i centralnego ogrzewania przy ciśnieniu do 1MPa.

5. Specyfikacja techniczna:

Wyroby spełniają wymagania wybranych punktów norm PN-EN 837-1:200 Ciśnieniomierze z rurką Bourdona.

6. Deklarowane cechy wyrobu:

Maks. temperatura pracy: 120°C, maks. ciśnienie pracy: do 1MPa

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:


Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Skawina 06.10.2011

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU



Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)